

D



Vertrieb: **Techem Energy Services GmbH**  
Adresse: **Hauptstraße 89, 65760 Eschborn**  
Hersteller: **Atral-Secal GmbH**  
Adresse: **Schlangenbader Straße 40, 65344 Eitville**  
Gerätetyp: **Rauchwarnmelder**  
Produktreferenz: **Funk-Rauchwarnmelder 2**  
Marke: **Techem**



Wir erklären auf der Grundlage des diesbezüglich beigefügten Konformitätszertifikates, dass die Konformität des weiter oben benannten Produkts in Erfüllung der wesentlichen Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung - CPR) gemäß der Norm EN 14604:2005 und den Bestimmungen der Anlage ZA dieser Norm festgestellt worden ist.

Konformitätszertifikat  
Funkrauchwarnmelder 2 no 1772-CPD-100459  
Ausgestellt durch  
KRIVVAN Testzentrum GmbH & Co. KG  
Teslastraße 2  
D-74670 Forchtenberg

Unterschrift  
Norbert Schaaf  
Geschäftsführer

# CE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

**Hersteller:**

Atral Secal GmbH (Hager Group)  
Hager Security SAS  
140 rue du Pré de l'Orme  
F-38920 Crolles Cedex

**Gerätetyp:**

Rauchwarnmelder

**Produktbezeichnung:**

580110 – Funk-Rauchwarnmelder 2

**Zulassungsnummer:**

1772-CPR-100459  
EN 14604:2005/AC:2008

Ausgestellt durch:

KRIWAN Testzentrum GmbH & Co. KG  
Teslastraße 2  
D-74670 Forchtenberg

Dieses Produkt entspricht den grundsätzlichen Anforderungen der folgenden europäischen Richtlinien, und zwar:

- Richtlinie RoHS: 2011/65/EG
- Richtlinie RED: 2014/53/EU
- EMV Richtlinie: 2014/30/EU
- Niederspannungsrichtlinie 2014/55/EU


konform mit folgenden europäischen harmonisierenden Normen:

EN 14604:2005/AC:2008  
EN 300220-1 V3.1.1 (2017-02)  
EN 300220-2 V3.1.1 (2017-02)  
EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)  
EN 50130-4 (2011)  
EN 60950 (2006)

Dieses Produkt darf in der EU, dem EWR und der Schweiz betrieben werden.

Eltville, den 28.04.2017

Unterschrift:



\_\_\_\_\_  
Geschäftsführer – Norbert Schaaf